

废水第四季度监测结果：

监测方式	采样日期	监测点位	流量m ³ /h	生产负荷%	监测项目	监测结果	浓度单位	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	排放方式	排放去向
手工	2022/11/14	总排口	342	88.18	色度(倍)	2	倍	—	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				悬浮物	5	mg/L	10	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				BOD ₅	9.4	mg/L	10	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	0.5	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				石油类	0.06L	mg/L	1	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				动植物油	0.11	mg/L	1	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				粪大肠菌群 (MPN/L)	260	个/L	1000个/L	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				总汞	0.04L	μg/L	1	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				总砷	0.3L	μg/L	100	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				总铅	2.5L	μg/L	100	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				总镉	0.5L	μg/L	100	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				六价铬	0.004L	mg/L	0.05	否			连续	南川河
手工	2022/11/14				总铬	0.006	mg/L	0.1	否			连续	南川河